

## OBRAZAC 1

Naručilac JZU Dom zdravlja Cetinje  
Broj : 3554  
Datum; 29.11.2017. godine

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, broj 49/17), člana 2 Pravilnika o sprovođenju hitnih nabavki JZU Dom zdravlja Cetinje broj 3500 od 27.11.2017. godine ovlašćeno lice JZU Dom zdravlja Cetinje donosi

### **ODLUKU o pokretanju postupka hitne nabavke**

1. JZU Dom zdravlja Cetinje, Vuka Mićunovića bb pokreće postupak hitne nabavke za nabavku roba- agregata.
2. Sredstva za hitnu nabavku obezbijeđena su budžetom FZO i sredstvima iz sopstvenih prihoda.
3. Postupak hitne nabavke sprovešće službenik za javne nabavke u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke.

#### **Obrazloženje razloga hitnosti**

JZU Dom zdravlja Cetinje kao obveznik primjene Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG 42/11,57/14,28/15 i 42/17) pokreće postupak hitne nabavke za nabavku agregata shodno članu 29. ZJN i Pravilniku o sprovođenju hitnih nabavki JZU Dom zdravlja Cetinje broj 3500 od 27.11.2017. godine.

Razlozi zbog koji se Naručilac odlučio na sprovođenje hitne nabavke su sljedeći: u cilju otklanjanja opasnosti od nepredviđenih događaja na koje naručilac nije mogao ili ne može da utiče, otklanjanja posledica tih nepredviđenih događaja, ugroženosti zdravlja i života građana, ako nije u mogućnosti da sprovede postupak javne nabavke i postupi u rokovima određenim Zakonom o javnim nabavkama.

Planom javnih nabavki broj 3448 od 20.11.2017. godine na poziciji broj 12 previdena je nabavka agregata procijenje vrijednosti 33.000,00 eura, a postupak za realizaciju iste otvoreni postupak javne nabavke.

Kako je ZJN previđen rok za dostavljenje ponuda u otvorenom postupku 37 dana , odnosno iz razloga hitnosti 22 predstavlja nemogućnost nabavke agregata ovim postupkom iz sljedećih razloga:

U prethodnom periodu tokom mjeseca novembra 2017. godine došlo je do havarije u trafostanici Doma zdravlja Cetinje koja je smještena u suterenu ustanove obzirom na vremenske neprilike koje su itekako česte na ovom kontinentalnom području. Stručna ekipa Elektrodistribucije Cetinje više puta izlazila je na teren u cilju otklanja kvara. Dom zdravlja posjeduje agregat već 12 godina , što samim tim dovodi u sumnju njegovu funkcionalnost posebno iz razloga njegove jačine koja obskrbljuje Labaratoriju i Hitnu medicinsku pomoć koje ne pripadaju DZ Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta , već su samo smještene u prostornim kapacitetima ustanove. Takođe, postojeći agregat iziskuje česte opravke , zamjene određenih rezervnih djelova i servisiranje koje ne otklanja njegove nedostatke u radu. Nepostojanje adekvatnog agregata predstavlja veliku smetnju i manu u funkcionsanju ustanove posebno iz razloga djelatnosti kojom se bavi. Zdravstvena ustanova mora pružati adekvatnu zdravstvenu zaštitu svojim pacijentima bez obzira na vremenske neprilike. Sa novim tehnologijama XXI vijeka većina sistema, evidencija pored papirološke vode se elektronski , kao i veliki broj opcija koje posjeduju doktori obavlja se elektronskim putem poput: izdavanja uputa, elektronsko zakazivanje (novina u sistemu zdravstva CG od 15.06.2017. godine) čije adekvatno funkcionisanje ometa nestanak električne energije. Nestankom napajanja elektične energije pacijenti Prijestonice uskraćeni su na obavljanju pregleda na medinskim aparatima u DZ .

Tokom 2016. godine i 2017. godine ustanova je obavila sve neophodne aktivnosti u prenamjeni postojećeg prostora u Hemodijalizu, kao i nabavka potrebe opreme, namještaja i aparata za nesmetan rad iste. Reverzna osmoza aparat bez čijeg funkcionisanja tretmani dijalize su nemogući predstavlja dodatnu obavezu na nabavci agregata koji će obezbijediti nesmetane tretmane tokom nestanka električne energije. Nabavka agregata u prethodnom periodu nije se mogla sprovesti zbog ograničenih finansijskih sredstava. Kako je Hemodijaliza završena, čije se otvaranje očekuje u skrašnjem periodu ustanova je bila u obavezi odlučiti se na postupak hitne nabavke radi obezbeđivanja agregata do kraja tekuće godine kada se planira i znanično otvaranje i stupanje u rad Hemodijalize.

Značaj nabavke agregata za JZU Dom zdravlja Cetinje prepoznao je i Fond za zdravstveno osiguranje posebno osvrćući se na novu organizacionu jedinicu Hemodijalizu i obezbijedio sredstva za nabavku dopis broj 03-7732 od 22.11.2017. godine . Kako se bliži kraj tekuće godine postoji ograničen period za prenos sredstva , što nije moguće ostvariti sprovodenjem otvorenog postupka javne nabavke.

Sredstva za nabavku obezbiješena su budžetom Fonda za zdravstveno osiguranje na poziciji 4415.

Nabavku će sprovesti Službenik za javne nabavke u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude najniža ponuđena cijena.

Shodno navedenom odlučeno je kao u dispozitivu odluke radi otklanjanja opasnosti po život i zdravlje ljudi.



Ovlašćeno lice naručioca  
dr sc Nenad Vušurović

*Nenad Vušurović*

(potpis ovlašćenog lica)