

Naručilac: JZU Dom zdravlja Cetinje

Broj: 353411

Datum: 29.11.2017. godine

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, broj 49/17), JZU Dom zdravlja Cetinje dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA HITNU NABAVKE**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JZU Dom zdravlja Cetinje	Lice/a za davanje informacija: Jovana Vukotić
Adresa: Vuka Mićunovića bb	Poštanski broj: 81250
Sjedište: Cetinje	PIB: 02082390
Telefon: 041/231-502	Faks: 041/231-502
E-mail adresa: jovanavukotic90@gmail.com	Internet stranica: www.dzcetinje.me

II Predmet nabavke:

X roba

III Opis predmeta nabavke:

Nabavka roba: 14212200-2 –agregati

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 33.000,00 €

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

Redni broj	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta , perfomansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	<i>Automatski, stabilni dizel električni agregat, snage 200 KVA, u kućištu, za vanjsku montažu, režim rada Standby, trofazni 400/231V, 50 Hz, 1500 o/min,</i> <i>(tip FG Wilson P200-3 ili ekvivalent)</i>	<i>dizel motor 6 cilindrični u liniji, vodeno hlađeni, klasa regulacije ISO 8528 G2, sa turbopunjačem, električni sistem motora 12 V DC, minus pol na kućištu agregata</i> <i>- Generator jednoležajni, bez četkica, elektronski regulisan, samoventilirajući sa naponskom regulacijom +/- 0,5 % (steady state)</i> <i>- kontrolni panel mikroprocesorski upravljan putem PLC modula, koji obezbjeđuje digitalno: kontrolu motora, indikacije, zaštitu i zaustavljanje agregata kao i mjerenje i prikaz svih veličina motora i generatora digitalno</i> <i>- odvod produkata sagorijevanja urađen putem rezistencijalnog prigušnog lonca koji se obavezno nalazi unutar kućišta agregata</i>	Komp	1

		Oprema na agregatu: - zaštitni generatorski prekidač - dopunjač baterije, elektronski regulisan , ulaz 220 AC izlaz 12 V, 5A DC - grijač rashladne tečnosti motora temperaturno upravljani - ispušni ulaz iz kartera putem kugl ventila i crijeva - Akumulatorska baterija 12 V 125 Ah - rezervoar goriva minimalno 380 litara, integriran u postolju agregata Kućište agregata Izrađeno od galvaniziranog čelika. Napredna obrada farbanjem (power-coating). Velika vrata sa obje strane sa šarkama za odvajanje vrata nakon otvaranja od 45°. Dopuna hladnjaka kroz otvor na gornjem vrhu normalno zatvorenim kompresionim zatvaračem. Odvodi za ulje i vodu za hlađenje cijevima izvedeni iz		
--	--	--	--	--

		kućišta Taster za zaustavljanje u slučaju nužde (crveni) na vanjskom djelu kućišta. Vrata sa mogućnošću zaključavanja, kako bi se spriječilo neovlašćeno rukovanje. Dopuni goriva i bateriji može se pristupiti nakon otključavanja vrata - Nivo buke pri 75% tereta na udaljenosti od 7m <72,5 dBA, režim rada Stand by - težina agregatske jedinice bez goriva < od 2080 kg - dimenzije < 3550 x 1350 x 1700 mm (D x Š x V) Dokumentacija: Kompletna tehnička dokumentacija proizvođača agregata koja se sastoji od: - Fabričko uputstvo za rukovanje - CE certifikat proizvoda - Ispitni list agregata proizvođača agregata - ISO 9001 - ISO 14001 - Agregatska jedinica		
--	--	---	--	--

		<i>rađena po slijedećim standardima BS5000, ISO8528, ISO3046, IEC60034, NEMA MG 1.22.</i> <i>Dostavlja se prilikom isporuke i puštanja u rad DEA</i>		
2.	Isporuka NN ormara	<i>Isporuka NN ormara koji se sastoji od dva učinska trolna osigurača, bypass 400 A preklopke, komutacije ATI 400, 400 A, koja se sastoji od motorizovane preklopke upravljane sa PLC kontrolerom koji vrši nadzor nad mrežnim i generatorskim naponom i upravlja sa radom agregata. Ormar je za montažu na zid u izvedbi zaštite IP 54. Komplet sa montažnim materijalom</i>	Komp	1
3.	Polaganje kablova od TS do NN ormara sa komutacijom	<i>Polaganje kablova od TS do NN ormara sa komutacijom</i> <i>-2 x PPOA 4 x 185 mm²</i> <i>- PPOO 5 x 1,5 mm²</i> <i>-PPOO 3 x 2,5 mm²</i> <i>Uvezivanje komutacije u energetski sistem objekta</i> <i>Prosječna dužina</i>	Komp	1

		<i>kablova do 35 m. Komplet sa svim montažnim materijalom i obradom krajeva kablova stopicama</i>		
4.	<i>Povezivanje, puštanje u rad, podešavanje agregatske jedinice sa edukacijom osoblja na rukovanju. Tehnička dokumentacija za rukovanje i održavanje agregata sa rokovnikom servisiranja na crnogorskom jeziku.</i>	<i>Povezivanje, puštanje u rad, podešavanje agregatske jedinice sa edukacijom osoblja na rukovanju. Tehnička dokumentacija za rukovanje i održavanje agregata sa rokovnikom servisiranja na crnogorskom jeziku.</i>	Komp	1

Napomena: Potrebno je da ponuđači dostave opis ili fotografije sa karakteristikama ukoliko ne nude traženi proizvod već ekvivalent .Napominjemo da ponuđeni ekvivalent u skladu sa član .4 stav 1 tačka 16 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG 42811, 57/14 , 28/15 i 42/17), ” ima iste ili bolje tehničke karakteristike od proizvoda određenog proizvođača navedenih u tehničkoj specifikaciji predmetne nabavke” .

OSTALI ZAHTJEVI:

- Da je ponuđač ovlašćeni zastupnik i serviser za nuđenu opremu-priložiti ovlašćenje proizvođača za prodaju i servis u CG. ✓
- Da ima uposlena lica na neodređeno vrijeme minimalno 2 serviseru obučena i certificovana od strane proizvođača. Kao dokaz ponuđači su obavezni dostaviti izvod iz poreske uprave kopiju radne knjižice(ovjerena kopija) . ✓
- Vrijeme odziva na hitne intervencije maksimalno 4 sata od prijave kvara- priložiti Izjavu. ✓
- Da ponuđač raspolaže sa minimalno dva (2) servisna vozila. Kao dokaz da ponuđač ima na raspolaganju traženi broj servisnih vozila obavezan je dostaviti ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole gdje vozilo mora biti registrovano za saobraćaj. ✓
- Izjava o obezbjeđenosti rezervnih dijelova za nuđeni agregat u trajanju od min.10 god. ✓
- Izjava o obezbjeđenju ovlašćenog servisa u Crnoj Gori-(ukoliko ponuđač nije iz CG) prilog, ovlašćenje proizvođača. ✓
- Garantni rok minimalno 36 mjeseci- dostaviti Izjavu o garantnom roku. ✓

VI Način plaćanja

Virmanski, na osnovu dostavljene fakture nakon isporuke robe .

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

5 dana od dana zaključivanja Ugovora

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

X najniža ponuđena cijena

broj bodova **100**

Najnižu ponuđenu cijenu obračunati maksimalnim brojem bodova - 100 bodova

$Broj\ bodova = C\ (Najniža\ ponuđena\ cijena) / C\ (ponuđena\ cijena) * 100$

U skladu sa odredbama člana 84 ZJN, ponudjač dostavlja ponudu sa cijenom izraženom u eurima, sa posebno iskazanim PDV-om. Ponuđena cijena piše se brojkama.

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 12:00 sati, zaključno sa danom 05.12.2017. godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

X neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Vuka Mićunovića bb, Cetinje

X preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Vuka Mićunovića bb, Cetinje

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

4 dana od posljednjeg dana za dostavljanje ponuda tj 05.12.2017. godine .

XI Druge informacije

Shodno članu 12 Pravilnika o sprovođenju hitnih nabavki JZU Dom zdravlja Cetinje broj 3500 od 27.11.2017. godine (objavljen na web sajtu www.dz Cetinje.me) otvaranje ponuda je javno koje će biti održano dana 05.12.2017. godine u 11:30h.

Zainteresovani ponudjač ispunjenost uslova iz člana 65. Zakona o javnim nabavkama (42/11,57/14, 28/15 i 42/17) može dokazati pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću koja je data u prilogu zahtjeva.


Ponudjač koji bude izabran kao najpovoljniji biće u obavezi dokaze iz člana 65 ZJN dostaviti prije zaključivanja Ugovora o javnoj nabavci u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Ponudjač je u obavezi da ponudu sačini u skladu sa članom 76 ZJN.

Službenik za javne nabavke
Jovana Vukotić



Ovlašćeno lice naručioca
dr sc Nenad Vušurović



Memorandum ponuđača

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) dajemo sljedeću:

IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

MP